

**Fascicolo 2.14\2024\15**

**Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO CUP B15E22001120006- CUI L020300870154202400001 CIG B330590FAD.**

#### **QUESITO**

Si chiede di rivedere la somma dei punti parziali a pag.36 del Disciplinare al Sub-Criterio 3A (antincendio 0.2, ascensori 0.5, messa a terra 0.2) la cui somma fa 0.9 e non 1.

#### **RISPOSTA**

Il sub criterio 3A prevede:

*PROPOSTA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI per ogni anno di manutenzione/verifiche previste dalla norma vigente dei seguenti impianti e terminali degli stessi: ANTINCENDIO - 0,2 punti ASCENSORI - 0,5 punti MESSA A TERRA - 0,2 punti Massimo 4 punti*

La sommatoria tra i tre punteggi previsti non è prevista.

Il sub-criterio prevede che i punti possano essere assegnati a seconda dei servizi offerti dall'operatore economico, fino a un massimo di 4 punti.

I punteggi previsti per ogni anno di servizio (ad esempio 0,5 punti per ogni anno offerto in relazione agli ascensori oppure 0,2 punti per ogni anno offerto per la messa a terra) non devono essere, quindi, rivisti.

#### **QUESITO**

Si chiede di confermare che il punteggio è assegnato al miglioramento della Trasmittanza del Telaio+Vetro e non solo del Telaio. Quindi  $U_f < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  (10 punti) è da intendersi come Trasmittanza complessiva  $U_w$  (Telaio+Vetro), e non  $U_f$  (solo Telaio).

#### **RISPOSTA**

Si conferma che il punteggio è assegnato al miglioramento della Trasmittanza del Telaio+Vetro e non solo del Telaio e, quindi,  $U_f < 1,1 \text{ W/mqK}$  (10 punti) è da intendersi come Trasmittanza complessiva  $U_w$  (Telaio+Vetro)

### **QUESITO**

**Non essendo presenti specifiche indicazioni, si chiede conferma della necessità o meno del sopralluogo. In caso affermativo, si chiede di indicare le modalità per richiederlo ed il termine per poterlo effettuare**

### **RISPOSTA**

Non è previsto il sopralluogo.

Il RUP del Comune di Boffalora Sopra Ticino  
Arch. Gabriela Nava  
*Firmato digitalmente*