

Fascicolo 2.14\2024\15

FAQ

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO CUP B15E22001120006- CUI L020300870154202400001 CIG B330590FAD.

QUESITO

In riferimento al criterio 1C, dal momento che nella voce di computo relativa ai serramenti esterni sono presenti dei serramenti vetrati REI 30, i quali non sono attualmente in commercio con valori di trasmittanza richiesti dal medesimo criterio, si chiede conferma che per l'assegnazione del punteggio sia escluso il miglioramento della trasmittanza dei serramenti REI 30. In caso contrario, si chiede come avverrebbe l'attribuzione del punteggio in caso di miglioramento parziale del numero dei serramenti.

RISPOSTA

Si conferma che per l'assegnazione del punteggio è escluso il miglioramento della trasmittanza dei serramenti REI.

Il RUP del Comune di Boffalora Sopra Ticino
Arch. Gabriela Nava
Firmato digitalmente