

Fascicolo 2.14\2024\15

FAQ

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO CUP B15E22001120006- CUI L020300870154202400001 CIG B330590FAD.

QUESITO

Si domanda, in merito al Sub Criterio 1A - "Miglioramento della durabilità del sistema di facciata", di indicare le voci di computo specifiche da migliorare in quanto, tra l'elaborato economico e le tavole grafiche di progetto esecutivo, non vi è chiarezza in merito al sistema utilizzato a base gara. In particolare: - nella tavola dei prospetti (L007_PE_ARC_G_13_R01) viene indicata come tipologia di tamponamento esterno e veletta, la "lastra in cemento Aquapanel Outdoor 12.5 mm" ed il colore marchio "Sikkens"; - Nell'elaborato grafico L007_PE_ARC_G_25_R00-Stratigrafie e particolari tecnologici II, al punto 2. della legenda vengono indicati i codici di CME "AP_E03_05, AP_E03_10 - Pannello esterno in fibrocemento sp. 12,5 mm", ma nel computo si riportano stratigrafie tipo "Gyproc SAD4 Var./150-75 L GX DG VAPOR STD" e "Gyproc CP.S. 69/50 LA34 AP_E03_10 GX

RISPOSTA

Il criterio 1 riguarda il miglioramento dei pannelli di facciata in alluminio indicati nelle voci AP_E05_05 e AP_E05_06 di cui al punto 9 della legenda delle tavole grafiche L007_PE_ARC_G_24_R00, L007_PE_ARC_G_25_R00, L007_PE_ARC_G_26_R00.

Per il criterio 1A si chiede di proporre soluzioni migliorative in merito al materiale (*"materiali più performanti a livello di durabilità"*), mentre nel criterio 1B si chiede di proporre soluzioni migliorative rispetto a quelle standard in merito al sostegno e ancoraggio (*"fissaggio dei pannelli di facciata alla struttura portante"*) descritto nelle voci di computo di cui sopra.

Per la composizione dei tamponamenti la stratigrafia corretta è quella indicata nel computo metrico; i tamponamenti non sono oggetto del criterio di valutazione 1.

QUESITO

In merito alle pavimentazioni interne, si domanda se le tipologie da prendere di riferimento sono quelle indicate nell'elaborato grafico L007_PE_ARC_G_20_R00 oppure sono da prendere di riferimento quantità e tipi elencati nel CME. In particolare si domanda quale sia il corretto rivestimento delle scale e gradonate in quanto in

computo sono all'interno della voce del gres porcellanato (43/25-LOM241.OC. EEA.a02.C1206.L0005.0 015.) mentre nell'elaborato grafico in calcestruzzo elicotterato.

RISPOSTA

Le tipologie e le quantità da prendere in considerazione in merito alle pavimentazioni interne sono quelle del Computo Metrico. La pavimentazione delle scale e gradonate è in gres porcellanato.

QUESITO

Subcriterio 1A

Si chiede conferma che per pannelli di facciata si intenda unicamente il tamponamento esterno delle pareti indicate come P_E.01, P_E.02, P_E.03 e P_E.04 nella tavola L007_PE_ARC_G_24_R00. Si chiede, inoltre, conferma che il materiale, con cui è realizzato il tamponamento esterno delle pareti sopracitate, sia in lastre in gesso fibrorinforzato e di gesso rivestito fibrato, come indicato nel CME alla voce AP_E03_05.

RISPOSTA

Il criterio 1 riguarda il miglioramento dei pannelli di facciata in alluminio indicati nelle voci AP_E05_05 e AP_E05_06 di cui al punto 9 della legenda delle tavole grafiche L007_PE_ARC_G_24_R00, L007_PE_ARC_G_25_R00, L007_PE_ARC_G_26_R00.

Per il criterio 1A si chiede di proporre soluzioni migliorative in merito al materiale (*“materiali più performanti a livello di durabilità”*), mentre nel criterio 1B si chiede di proporre soluzioni migliorative rispetto a quelle standard in merito al sostegno e ancoraggio (*“fissaggio dei pannelli di facciata alla struttura portante”*) descritto nelle voci di computo di cui sopra.

Per la composizione dei tamponamenti la stratigrafia corretta è quella indicata nel computo metrico; i tamponamenti non sono oggetto del criterio di valutazione 1.

QUESITO

Criteri 2A e 2B

Si chiede conferma che i tetti verdi estensivi previsti in progetto siano esclusi dagli impianti di irrigazione richiesti.

RISPOSTA

Si conferma.

Il RUP del Comune di Boffalora Sopra Ticino
Arch. Gabriela Nava
Firmato digitalmente