



*Ministero dell'Interno*

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - MILANO**

*"In adversis securi"*

Ufficio prevenzione incendi

*Spett. Giovanna Rubino*  
[comunemelzo@pec.it](mailto:comunemelzo@pec.it)

*Spett. Sig. Sindaco Comune di Melzo*  
[comunemelzo@pec.it](mailto:comunemelzo@pec.it)

Fascicolo VVF n. **3605**

**Oggetto: Comune di Melzo – Scuola Media. Attività n. 67.4.C, 74.3.C, 65.2.C e 65.1.B del DPR n. 151 del 01.08.2011 in Carugate, via del Ginestrino, civico 15/17. Controlli di prevenzione incendi. VERBALE DI VISITA TECNICA.**

Con riferimento alla segnalazione prodotta ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, si trasmette, in allegato alla presente, certificato di prevenzione incendi, rilasciato a seguito di parere favorevole espresso dal funzionario responsabile dell'istruttoria.

Si ricorda al titolare dell'attività l'obbligo di produrre, con le scadenze previste dall'art. 5 del DPR 151/2011, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, nonché l'obbligo di ottemperare alle vigenti norme di corretta gestione e di manutenzione antincendio, ed ove applicabili, al DM 10.03.1998, D. Lgs. 81 del 09.04.2008, e art. 6 del DPR 151 del 01.08.2011.

In caso di modifica delle strutture, degli impianti, o delle condizioni di esercizio dell'attività, dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 07.08.2012; per le variazioni che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto a riavviare le procedure di cui agli artt. 3, 4 del DPR 151/2011.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Dott. Ing. Carlo DALL'OPPIO





Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - MILANO

"In adversis securi"

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

visto l'art. 16 del D. Lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006, il DPR n. 151 del 01.08.2011, il DM 07.08.2012.

SI RILASCI A:

COMUNE DI MELZO - SCUOLA MEDIA

N. 3605

Il presente Certificato di prevenzione incendi per l'attività sita nel comune di **Melzo, via Mascagni, civico 11**, individuata al punto **67.4.C** dell'elenco allegato al DPR 151/2011, relativo nello specifico a:

Punto **67.4.C**: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.

*e comprendente anche le seguenti ulteriori attività:*

Punto **65.2.C**: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

Punto **65.1.B**: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

Punto **74.2.B**: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 700 kW.

**Scuola di tipo 2:**

- **Presenza contemporanea oltre 300 persone e fino a 500.**
- **Aula magna con 220 posti a sedere.**

**Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:**

- **Locale centrale termica costituito da due apparecchi termici, alimentati a gas metano, ciascuno di potenzialità pari a 621,4 KW.**

**Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:**

- *Si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 6 del DPR 151/2011 nonché gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dal D.M. 26 agosto 1992.*
- *I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio siano in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n° 609.*
- *La palestra scolastica può essere utilizzata anche per attività sportive non scolastiche a condizione che non vi sia presenza di pubblico in quanto non è prevista alcuna separazione della zona spettatori rispetto alla zona di attività sportiva.*
- *L'aula magna sia di pertinenza della sola attività scolastica e non sia utilizzato per attività di pubblico spettacolo in quanto non rispondente al D.M. 19 agosto 1996.*

**Sistemi, presidi e impianti antincendio:**


- N° 14 idranti antincendi a muro DN 45.
- N° 1 attacco di mandata per autopompa antincendio.
- N° 35 estintori portatili a polvere da 6kg.

• Il titolare dell'attività ha l'obbligo di produrre, ogni 5 anni, a decorrere dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività a seguito della quale è stato rilasciato il presente atto l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, nonché di ottemperare alle vigenti norme di sicurezza antincendio, di corretta gestione e di manutenzione, ed ove applicabili, al D.M. 10 marzo 1998, al D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81, e all'art. 6 del 01 agosto 2011 n.151

• Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I al DPR 151/2011, la cadenza quinquennale è elevata a diecianni.

• Il responsabile dell'istruttoria


**Ing. Vito Cristino**

• 



IL COMANDANTE PROVINCIALE

**Dott. Ing. Carlo DALL'OPPIO**





*Ministero dell'Interno*

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - MILANO

*"In adversis securi"*

## **VERBALE DI VISITA TECNICA**

Milano, li ...

Fascicolo VVF n. **3605**

**Oggetto: Comune di Melzo – Scuola Media. Attività n. 67.4.C, 74.3.C, 65.2.C e 65.1.B del DPR n. 151 del 01.08.2011 in Carugate, via del Ginestrino, civico 15/17. Controlli di prevenzione incendi. VERBALE DI VISITA TECNICA.**

Con riferimento alla segnalazione prodotta ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, lo scrivente ha effettuato, presso l'attività in oggetto, sopralluogo in data 4 marzo 2020 per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

Durante il sopralluogo, avvenuto alla presenza dell'ing. Diego Sirtori in qualità di professionista antincendio, non sono emerse difformità alle vigenti norme di prevenzione incendi.

Inoltre, si riscontra che le certificazioni e dichiarazioni previste dall'art. 4 del DM 07.08.2012 per l'attività in oggetto sono state allegate alla segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio prodotta presso quest'ufficio in data 26 febbraio 2020, con prot. n° 9638 e sono state positivamente verificate.

Si esprime pertanto parere favorevole al rilascio del CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.



responsabile dell'istruttoria  
Ing. Vito CRISTINO